

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Смоленской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России)
ул. Багратиона, д. 3, г. Смоленск, 214004, тел./факс 8(4812) 65-64-60, e-mail: gm.mchs.sml@yandex.ru
Телефон «доверия» 34-99-99

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Смоленского и Монастырщинского районов

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Урицкого, д. 7, каб. 201, г. Смоленск, 214018, тел./факс 8(4812) 38-12-21;
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание № 4 / 1 / 4

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Касплянская средняя школа Смоленского района Смоленской области

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Смоленского и Монастырщинского районов
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области
от « 01 » февраля 2018 года № 4 , ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с
14 ч. 00 мин. « 26 » февраля 2018 г. по 15 ч. 00 мин. « 28 » февраля 2018 г. проведена проверка
старшим инспектором надзорной деятельности и профилактической работы Смоленского и Монастырщинского районов управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области лейтенантом внутренней службы
Герасимовой Дарьей Дмитриевной, дознавателем надзорной деятельности и профилактической работы Смоленского и Монастырщинского
районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области старшим
лейтенантом внутренней службы Коршуновым Евгением Александровичем муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Касплянская средняя школа Смоленского района Смоленской области по адресу: Смоленская область, Смоленский район, с. Каспля-2,
ул. Заречная, д. 7

(должность, знание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта
защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором МБОУ Касплянская средняя школа Смоленского района Смоленской области Кривоным Игорем Михайловичем

(указывается должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписаний	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятий по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	<p>В здании интерната МБОУ Касплянская средняя школа Смоленского района Смоленской области зазор на двери эвакуационного выхода не обеспечивает возможность ее свободного открывания изнутри и без ключа</p>	<p>Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.</p> <p>п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)</p>	01.08.2018	
2.	<p>Здание начальной школы МБОУ Касплянская средняя школа Смоленского района Смоленской области не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации</p>	<p>Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными системами, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>п. 2 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> <p>К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего</p>	01.08.2018	

		<p>Федерального закона. п. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.); венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; категории В4 и Д по пожарной опасности; лестничных клеток</p> <p>п. А.4 приложения А, п. 9 таблицы А1 свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»</p>		
3.	<p>Здание начальной школы МБОУ Каспьянская средняя школа Смоленского района Смоленской области не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре</p>	<p>Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными системами, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>п. 2 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	01.08.2018	

	<p>К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.</p> <p>п. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности</p> <p>Здания (сооружения) должны оснащаться СОУЭ соответствующего типа в соответствии с таблицей 2.</p> <p>п. 14 таблицы 2 Свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»</p>	
--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНДиПР Смоленского и Монастырщинского районов УНДиПР Главного управления МЧС России по Смоленской области Герасимова Д.Д.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 28 » февраля 2018 г.

Дознаватель ОНДиПР Смоленского и Монастырщинского районов УНДиПР Главного управления МЧС России по Смоленской области Коршунов Е.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 28 » февраля 2018 г.


(подпись)

« 28 » февраля 2018 г.


(должность, фамилия, инициалы)

